



Госпромнадзор напоминает! Готовим зерносушильные установки к началу уборочной кампании 2026 года



Зерносушильная установка (зерносушилка) — это специализированное оборудование для удаления излишней влаги из зерновых, зернобобовых и масличных культур, работающее за счет обдува нагретым воздухом. Зерносушильная установка может быть как самостоятельной установкой, так и входить в состав зерноочистительно-сушильного комплекса.

При подготовке зерносушилки, работающей на газообразном топливе, к эксплуатации следует руководствоваться требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утвержденными Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 декабря 2022 года № 66 (далее – Правила), которые устанавливают обязательные для соблюдения требования промышленной безопасности.

ВАЖНО! До включения в работу газоиспользующего оборудования сезонного действия (зерносушильных установок) эксплуатирующая организация должна обеспечить выполнение следующих требований, согласно пункта 344 Правил:

проверку знаний работников по вопросам промышленной безопасности;
техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования (заключить договора с организацией, имеющей лицензию на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, на техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов, газоиспользующих установок, выполняющей данные работы на договорной основе, в случае отсутствия в эксплуатирующей организации собственной газовой службы (пункт 73 Правил);

проверку исправности систем автоматизации и сигнализации;

проведение планово-предупредительного ремонта газоиспользующего и вспомогательного оборудования;

проверку систем дымоудаления и вентиляции с оформлением акта;

проверку заземляющих устройств и молниезащиты.

ВНИМАНИЕ! Снятие заглушки и пуск газа разрешаются только при наличии документов, подтверждающих выполнение вышеуказанных работ.

Анализируя ход выполнения подготовки зерносушильных установок в 2025 году можно выделить основные характерные нарушениями требований нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, выявленных в ходе обследований объектов газораспределительной системы и газопотребления установок сезонного действия организаций Гомельской области:

- отсутствует лицензия в области промышленной безопасности на право проведения работ по обслуживанию потенциально опасных объектов либо договора со специализированными организациями на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределительной системы и газопотребления;
- не выполнено техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования;
- отсутствуют ответственные за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления и специалист, исполняющего его обязанности на время его отсутствия;
- отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию рабочих, эксплуатирующих газоиспользующие установки;
- отсутствуют документы, подтверждающие проверку исправности защиты от статистического электричества и вторичных проявлений молнии;
- отсутствуют свидетельства о государственной поверке средств измерений;
- отсутствуют технологические инструкции по безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования.

В целях недопущения срыва уборочной кампании зерновых и заготовки кормов 2026 года, оказания методической помощи и проведения разъяснительной работы субъектам хозяйствования предлагаем обратиться в Гомельское областное управление Госпромнадзора с целью организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

По всем возникающим вопросам о порядке пуска оборудования сезонного действия можно обращаться по телефонам: 8 (0232) 51-29-15, 51-29-16.

***М.А. Комар, старший государственный инспектор отдела надзора
Гомельского областного управления Госпромнадзора***