

Міністэрства працы
і сацыяльнай абароны
Рэспублікі Беларусь

Дэпартамент
дзяржаўнай інспекцыі працы

Гомельскае абласное
ўпраўленне

вул. Савецкая, 28, 246050, г. Гомель
тэл./факс (232) 34 60 71
E-mail: gomobldgit@mintrud.by
СМДА Org13941

Министерство труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

Департамент
государственной инспекции труда

Гомельское областное
управление

ул. Советская, 28, 246050, г. Гомель
тел./факс (232) 34 60 71
E-mail: gomobldgit@mintrud.by
СМДО Org13941

29.07.2025 № 02-14/651 *
На _____ от _____

Заместителю председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета
Алейникову Д.В.

О групповом несчастном
случае

27 июля 2025 года около 15 часов 27 минут при выполнении сейсморазведочных работ в районе д. Защебье Речицкого района, при выполнении работы по перевешиванию сейсморазведочного кабеля через автомобильную дорогу трасы М10 (Гомель-Кобрин) рабочие на геофизических работах сейсморазведочной партии №2 Бохан А.А. и Водяницкий Н.В. допустили соприкосновение металлической вешки с линией электропередач, напряжением 35 кВ. В результате чего были смертельно травмированы.

Рабочий на геофизических работах сейсморазведочной партии №2 Белый Д.А., находившийся вблизи выполняемых работ, так же получил электротравму. На место происшествия прибыл автомобиль скорой медицинской помощи, на котором Белый Д.А. был госпитализирован в учреждение здравоохранения.

В настоящее время начато проведение специального расследования. Предварительно установлено, что работы проводились в охранной зоне электрической сети без согласования с энергоснабжающей организацией района.

С учетом изложенного Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда в целях недопущения несчастных случаев на производстве при выполнении работ в охранной



зоне электрической сети предлагает поручить местным исполнительным и распорядительным органам:

довести указанную информацию об обстоятельствах произошедшего несчастного случая до организаций, расположенных на подведомственной им территории, в том числе разместить в местных средствах массовой информации (на официальных Интернет-сайтах);

принять меры по недопущению подобных несчастных случаев, в том числе за счет постоянного мониторинга организаций, осуществляющих работы в охранной зоне электрической сети, мобильными группами с обязательным присутствием в составе представителей Госэнергонадзора;


потребовать от руководителей подчиненных (расположенных на подведомственной территории) организаций, осуществляющих работы в охранной зоне электрической сети:

обеспечить безусловное соблюдение требований Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.11.2022 №794;

внести необходимые дополнения в рабочие и должностные инструкции работников, задействованных в проведении работ, в результате которых может возникнуть опасность поражения электрическим током (выполнение работ вблизи ЛЭП, действующих электроустановок), с учетом требований Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования

провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками организаций об опасности поражения электрическим током, осуществляющими работы в охранной зоне электрической сети.

Начальник управления



А.П.Ятченко

