# Госпромнадзор напоминает!

# Необходимость регистрации потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления.

При осуществлении контрольной (надзорной) деятельности Гомельским областным управлением Госпромнадзора регулярно устанавливаются факты нарушения требований промышленной безопасности в части регистрации потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления.

Во исполнение функций и задач, возложенных на Госпромнадзор, связанных с предупреждением возникновения чрезвычайных происшествий при эксплуатации объектов газораспределения и газопотребления считает необходимым напомнить о недопустимости эксплуатации незарегистрированных потенциально опасных объектов, расположенных. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2016 № 354– З «О промышленной безопасности» к потенциально опасным объектам относятся:

1. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 МПа или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением до 1,6 МПа:
   - газонаполнительные станции;
   - газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
   - газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, ***за исключением жилищного фонда;***
   - газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
   - газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты;
   - газонаполнительные пункты;
   - стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции;

- резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов;
- средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
- средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;
- стационарные установки для газопламенной обработки металлов.

2. Газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции.

В соответствии Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 № 613 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности» (далее– Постановление), Госпромнадзор проводит регистрацию потенциально опасных объектов в порядке проведения административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования определенном в Постановлении Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.09.2025 №51 «Об утверждении регламента административных процедур в области промышленной безопасности и перевозки опасных грузов».

Для регистрации, внесения изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасного объекта, владелец предоставляет в регистрирующий орган заявление по форме согласно приложению 1 и иные документы согласно приложению 2 .

Потенциально опасные объекты подлежат регистрации до их ввода в эксплуатацию.

Кроме того, владелец потенциально опасного объекта обязан в месячный срок обратиться в регистрирующий орган для внесения изменений в документы, связанные с регистрацией потенциально опасных объектов, в следующих случаях:

1. при изменении наименования владельца и (или) его места нахождения;
2. после реконструкции (технической модернизации) потенциально опасного объекта;
3. после демонтажа и установки потенциально опасного объекта на новом месте;

4. при его списании (выводе из эксплуатации) с последующей утилизацией.

При установлении факта нарушения требований промышленной безопасности к лицам, допустившим нарушения, могут быть приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

По всем возникающим вопросам о порядке регистрации потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления можно обращаться по телефонам:
**8 (0232) 51-29-15; 8 (0232) 51-29-16.**

***М. В. Стрельцов, государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора.***

**Приложение 1**

_____
(наименование
_____
регистрирующего органа)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Заявитель _____
(полное наименование и место нахождения юридического лица
_____
или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального
_____
предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания), данные документа,
_____.
удостоверяющего личность, учетный номер плательщика, номер телефона, факса)

Свидетельство о государственной регистрации от __ _____ 20__ г. № _____, выданное _____.
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Прошу зарегистрировать (внести изменения в документы, связанные с регистрацией) _____
(наименование, адрес и основные технические характеристики,
_____
тип (марка), заводской номер, год изготовления, наименование
_____
организации – изготовителя потенциально опасного объекта; в случае
_____
внесения изменений в документы, связанные с регистрацией, дополнительно
_____
указываются причина и регистрационный номер потенциально опасного объекта)

Сведения о наличии заключения о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности* _____.

Регистрационный знак транспортного средства – грузоподъемного крана, установленного на шасси,** _____.

Эксплуатация потенциально опасного(ых) объекта(ов) будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности.

Сведения, изложенные в заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверны.

Приложение: _____
(перечень документов, необходимых для регистрации (внесения
_____
изменений в документы, связанные с регистрацией) потенциально опасного объекта)

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| (должность руководителя юридического лица (индивидуальный предприниматель) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

___ _____ 20___ г.
(дата)

# Приложение 2

**ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЯ,**
**необходимые для регистрации потенциально опасных объектов**

| Наименование потенциально опасных объектов | Документы и (или) сведения, представляемые заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры |
|---|---|
| Водогрейные котлы с температурой воды выше 115 °С мощностью 100 кВт и более, водогрейные котлы – утилизаторы с температурой воды выше 115 °С мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115 °С | паспорт потенциально опасного объекта<br><br>удостоверение о качестве монтажа<br><br>схема включения потенциально опасного объекта |
| Паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы – утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение ($t_s$ – 100) x V составляет более 5, где $t_s$ – температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении (в °С), V – вместимость котла (в куб. метрах), автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа | паспорт предохранительного устройства<br><br>копии документов, подтверждающих соответствие технических устройств требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области промышленной безопасности<br><br>руководство по эксплуатации |
| Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115 °С I категории с номинальным диаметром более 70 миллиметров, II и III категорий с номинальным диаметром более 100 миллиметров | копии документов об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза – для потенциально опасных объектов, работающих под давлением, в отношении которых вступили в силу технические регламенты Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, действие которых на них распространяется и подтверждению соответствия требованиям которых они подлежат |
| Стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С, у которых произведение давления (в МПа) на вместимость (в куб. метрах) составляет более 1 | |
| Стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления (в МПа) на вместимость (в куб. метрах) составляет более 1 | |
| Стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления (в МПа) на вместимость (в куб. метрах) составляет более 0,05 | |
| Стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления (в МПа) на вместимость (в куб. метрах) составляет более 1 | |
| Стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды | |

| | |
|---|---|
| (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления (в МПа) на вместимость (в куб. метрах) составляет более 0,05 | |
| Стационарно установленные баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа | |
| Барокамеры, за исключением медицинских | |
| Подъемные сооружения и аттракционы | паспорт (формуляр) подъемного сооружения, аттракциона, соответствующий требованиям технических нормативных правовых актов в области промышленной безопасности |
| | копия свидетельства о регистрации транспортного средства – для грузоподъемных кранов, установленных на шасси транспортного средства, при осуществлении регистрации Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Государственным пограничным комитетом, Комитетом государственной безопасности, центральным аппаратом Государственного комитета судебных экспертиз |
| | копии документов об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза – для подъемных сооружений и аттракционов, в отношении которых вступили в силу технические регламенты Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, действие которых на них распространяется и подтверждению соответствия требованиям которых они подлежат |
| Котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива | паспорт котельной |
| | паспорта котлов |
| | паспорт горелочного устройства |
| | паспорт предохранительного устройства |
| | удостоверение о качестве монтажа котлов (котельной) |
| | принципиальная тепловая схема котельной с указанием котлов, трубопроводов, запорной арматуры контрольно-измерительных приборов, насосов и вспомогательного оборудования |
| | руководство организации-изготовителя по монтажу и эксплуатации котла; |
| | копии документов об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза – для котлов, в отношении которых вступили в силу технические регламенты Таможенного |

| | |
|---|---|
| | союза и (или) Евразийского экономического союза, действие которых на них распространяется и подтверждению соответствия требованиям которых они подлежат |
| | копии документов, подтверждающих соответствие котельных требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области промышленной безопасности (для передвижных транспортабельных и блочно-модульных котельных) |