Госэнергогазнадзор информирует

Уважаемые потребители и пользователи газоиспользующим оборудованием.

В квартирах и домах **угарный газ** чаще всего образуется при работе газоиспользующего оборудования, таких как проточные газовые водонагреватели, газовые котлы, а также он образуется при использовании печей, каминов и котлов на твердом и (или) жидком топливе. При нарушении естественной тяги в дымовом канале или ее полном прекращении, **угарный газ** поступает в помещение.

Угарный газ (СО) является бесцветным, без запаха газом, поэтому его невозможно обнаружить без специальных приборов. Он может вызвать отравление, которое в тяжелых случаях приводит к смерти. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья служит **датчик (извещатель) угарного газа**.

Принцип его работы заключается в постоянном анализе воздуха и оповещении звуковым и световым сигналом о наличии в воздухе незначительной концентрации газа, что в свою очередь дает возможность быстро обезопасить себя и своих близких от пагубного воздействия угарного газа и сохранить жизнь.

Согласно пункта 11.7 Правил пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совмина РБ от 19.11.2007 №1539, **потребитель газа обязан обеспечивать установку и поддержание в работоспособном состоянии датчика обнаружения угарного газа в помещениях, в которых смонтировано газоиспользующее оборудование с организованным отводом продуктов сгорания.**

Повышенное содержание угарного газа в помещении указывает на неисправность газового оборудования, вентиляционной системы или дымохода. **Датчики (извещатели) угарного газа** помогают своевременно выявлять такие проблемы и предотвращать несчастные случаи, связанные с **отравлением угарным газом.**

Установка и поддержание в работоспособном состоянии датчика (извещателя) угарного газа в помещении, где установлено водогрейное и (или) отопительное газоиспользующее оборудование, защитит Вас и Ваших близких от невидимой опасности.

Начальник Ельской районной энергогазинспекции Мозырского МРО филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области Перевозчиков А. В.